

**Өрт қауіпсіздігі саласындағы қызметті немесе жекелеген қызмет түрлерін
тоқтата тұру туралы № 3 акт**

2025 жылғы «27» наурыз
«18» сағат «09» минут

Жосалы кенті
толтыру орны

1. Жедел ден қою шарасының түрі:

Бөлімнің 2025 жылғы 1-жартыжылдығына арналған өрт қауіпсіздігі саласындағы профилактикалық бақылау мен қадағалаудың жартыжылдық тізімінің негізінде Қызылорда облысы, Қармақшы ауданы, Жосалы кенті, Мәншүк Мәметова көшесі №25 мекенжайда орналасқан БСН: 990240005696, «Қызылорда облысының білім басқармасының Қармақшы ауданы бойынша білім бөлімінің» №30 орта мектебі» КММ-нің қызметін тоқтата тұру:

- Ғимаратының 2-қабатындағы қосалқы шығу эвакуациялық шығу есіктеріндегі тиектердің ішінен кілтсіз еркін ашылмайды;
- Ғимараттың ескі жылу қазандығы бөлмесінде, жүргізілген электр сымдары жалғамалары мен ұштарын оқшаулаусыз қалдырылған.

2. Мемлекеттік бақылау және қадағалау органының атауы:

"Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі Қызылорда облысының Төтенше жағдайлар департаменті Қармақшы ауданы Төтенше жағдайлар бөлімі" мемлекеттік мекемесі

3. Өрт қауіпсіздігі саласындағы қызметті немесе жекелеген қызмет түрлерін тоқтата тұру туралы актіні құрайтын тұлғаның тегі, аты, әкесінің аты (егер ол жеке басты куәландыратын құжатта көрсетілсе) және лауазымы:

БАЙРАХМЕТОВ ДАНИЯР ӘЛІМЖАНҰЛЫ – Қармақшы ауданы ТЖБ бас маманы

4. Бақылау және қадағалау субъектісінің атауы немесе тегі, аты, әкесінің аты(егер ол жеке басты куәландыратын құжатта көрсетілсе), оның басшысының тегі, аты, әкесінің аты (егер ол жеке басты куәландыратын құжатта көрсетілсе), сондай-ақ өрт қауіпсіздігі саласындағы қызметті немесе жекелеген қызмет түрлерін тоқтата тұру туралы актіні ресімдеу кезінде қатысқан бақылау және қадағалау субъектісі өкілінің лауазымы:

«Қызылорда облысының білім басқармасының Қармақшы ауданы бойынша білім бөлімінің» №30 орта мектебі» КММ-сі

5. Жедел ден қою шарасын қолдану негізі:

1. Эвакуациялық шығу жолдарының есіктеріндегі тиектерді оларды кілтсіз ішінен еркін ашу мүмкіндігімен қамтамасыз ету. ӨҚҚ 34-тармағы, 32 қосымшаның 16 бөлігі;

2. Дайындаушы зауыттың нұсқаулығында жазылған қауіпсіздік талаптарын бұза отырып, электр желілері мен электр энергиясын қабылдағыштарды, өртке әкелуі мүмкін ақаулықтары бар электр қабылдағыштарды (ұшқын шығаруды, қысқа тұйықталуды, кабельдер мен сымдардың оқшаулағышын шектен тыс қыздыруды, автоматты басқару жүйелерінің, аварияға қарсы және өртке қарсы қорғаныстың істен шығуын), сондай-ақ зақымдалған немесе қорғаныш қасиетін жоғалтқан электр

сымдарын және кабельдерді пайдалануға жол бермеу. ӨҚҚ 86-тармағының 1) тармақшасы, 32 қосымшаның 20 бөлігі.

6. Жедел ден қою шарасының қолданылу мерзімі (қажет болған кезде):
60 күнтізбелік күн ішінде (25.05.2025 жыл)

7. Өрт қауіпсіздігі саласындағы қызметті немесе жекелеген қызмет түрлерін тоқтата тұру туралы актіні алу немесе алудан бас тарту туралы мәліметтер (күні мен бақылау және қадағалау субъектісі басшысының немесе бақылау және қадағалау субъектісі өкілінің қолы):

✓ *Аманжол Б. Рахымов* 27.03.2025.

8. Өрт қауіпсіздігі саласындағы қызметті немесе жекелеген қызмет түрлерін тоқтата тұру туралы актіні ресімдеген лауазымды адамның қолы:

Аманжол Б. Рахымов

9. Бақылау және қадағалау органы басшысының лауазымы, тегі, аты, әкесінің аты (егер ол жеке басты куәландыратын құжатта көрсетілсе) және қолы:

Қармақшы ауданы ТЖБ бастығы азаматтық қорғау полковнигі
Ө.Ж. Сақтабаев

